Инструкция по обеспечению безопасного осуществления действиями заявителя фактического присоединения электроустановок и фактического приема мощности и напряжения.

1. Мероприятия по фактическому технологическому присоединению электроустановок заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подачи напряжения и мощности на энергопринимающие устройства заявителя должны осуществляться специализированной организацией, имеющей право осуществлять соответствующую деятельность в соответствии с требованиями разделов 46, 47 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н) (далее Правил) по согласованию с сетевой организацией.

С обращением на необходимость осуществить действия в действующих электроустановках сетевой организации по фактическому технологическому присоединению электроустановок заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подачи напряжения и мощности на энергопринимающие устройства заявитель (уполномоченный представитель заявителя) помимо документов предусмотренных требованиями Правил предоставляет:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

- документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний (в случае, если такие работы проводились для присоединяемого вида электроустановок);

- нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

2. В случае отсутствия у заявителя возможности обеспечить фактическое технологическое присоединение электроустановок к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подачу напряжения и мощности на энергопринимающие устройства силами специализированной организации, такой заявитель вправе обратиться в сетевую организацию с соответствующим заявлением о готовности к фактическому присоединению и подаче мощности и напряжения на энергопринимающие устройства силами Сетевой организации.

Подать заявление можно по адресам Центров обслуживания потребителей:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Амурская, д. 5, каб. №14

г. Елизово, ул. Вилюйская, д. 8

К заявлению о готовности заявитель предоставляет следующие документы, предусмотренные абзацем вторым п. 1 настоящей инструкции.

2.1. Сетевая организация обеспечивает согласование даты осуществления фактического технологического присоединения электроустановки заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подачи напряжения и мощности на энергопринимающее устройство заявителя, при условии готовности к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, построенных согласно п. 11 технических условий (приложение к договору на технологическое присоединение) и предоставлении заявителем документов, предусмотренных абзацем вторым п. 1 настоящей инструкции.

2.2. После фактического технологического присоединения электроустановки заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подачи напряжения и мощности на энергопринимающее устройство заявителя, составляется и подписывается сторонами соответствующий акт (Приложение).

В случае отсутствия на момент подачи заявления в адрес сетевой организации готовности к присоединению электроустановок заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и отсутствия документов (не полном комплекте документов), предусмотренных абзацем вторым п.1 настоящей инструкции Сетевая организация отказывает в присоединении электроустановок заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и подаче на данные электроустановки напряжения и мощности о чем уведомляет заявителя.

Приложение к Инструкции по обеспечению
безопасного осуществления действиями
заявителя фактического присоединения
электроустановок и фактического
приема мощности и напряжения.

АКТ
О фактическом присоединении электроустановок заявителя
и подаче мощности на энергопринимающие устройства

№ _____ от " " _____ г

Настоящий акт составлен_____
_____, именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице_____, с одной стороны_____, именуемый в дальнейшем заявителем, действующий на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. В рамках договора об осуществлении технологического присоединения № _____ от _____ Сетевая организация выполнила фактическое технологическое присоединение электроустановок заявителя и фактическую подачу мощности и напряжения на энергопринимающие устройства, построенные согласно п. 11 технических условий № _____от _____.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон находятся по адресу:_____

Характеристики присоединения:

Максимальная мощность (всего) _____ кВт, в том числе:

Максимальная мощность (без учёта ранее присоединённой (существующей) максимальной мощности) _____ кВт;

Ранее присоединённая максимальная мощность _____ кВт;

Категория надёжности электроснабжения: **по 3 категории**

3. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведённой ниже однолинейной схеме.

4. Стороны подтверждают, что фактическое технологическое присоединение электроустановок заявителя к электрической сети сетевой организации выполнено, осуществлена подача мощности и напряжения на энергопринимающие устройства заявителя.

Стороны претензий по осуществлению фактического технологического присоединения электроустановок заявителя, а также подаче мощности и напряжения на энергопринимающие устройства заявителя не имеют.

Подписи сторон:

_____
(должность)

_____/_____ _____/ _____
подпись (Ф.И.О.) Подпись (Ф.И.О.)