МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края)

пр. Карла Маркса, д. 5, г. Петропавловск-Камчатский, 683031
Тел. (4152) 41-24-20,
эл. почта: tekl@kamgov.ru

28.08.2025 № 20-02-20/4821

На № _____ от _____

Генеральному директору
ПАО «Камчатскэнерго»

НОВИКОВУ А.Н.

Уважаемый Алексей Николаевич!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края направляет приказ от 27.08.2025 № 20-397 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
И.о. Министра А.А. Сидельников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00C93E0FE202EF96025305F7343FBDE870
Владелец **Сидельников Антон Александрович**
Действителен с 25.07.2024 по 18.10.2025

Шемаева Елена Юрьевна +7 (4152) 42-06-56 (доб. 6045)

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

27.08.2025 № 20-397
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год

В соответствии с частью 21.7 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2023 № 265-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00C93E0FE202EF96025305F7343FBDE870
Владелец **Сидельников Антон Александрович**
Действителен с 25.07.2024 по 18.10.2025

А. А. Сидельников

Приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
от 27.08.2025 20-397

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год

Организация	Нормативы				
	Муниципальное образование	Тип тепло-носителя	Потери и затраты тепло-носителя, м³(т)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро-энергии, тыс. кВт*4
ПАО «Камчатскэнерго» 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10	Петропавловск-Камчатский городской округ (ПКГО)	Вода	89 062,6	88 240,0	21 153,6
		Пар	0,6	869,3	
		Конденсат	53,1	386,0	
	Елизовское городское поселение	Вода	40 833,2	53 582,5	14 663,9
	Раздольненское сельское поселение	Вода	2 734,6	3 760,1	1 109,9
	Новолесновское сельское поселение	Вода	1 017,5	2 024,2	453,2
	Новоавачинское сельское поселение	Вода	1 784,5	2 725,2	642,6
	Итого по филиалу «Коммунальная энергетика»:	**Вода**	**135 432,4**	**150 332,4**	**38 023,2**
		Пар	**0,6**	**869,3**	**0,0**
		Конденсат	**53,1**	**386,0**	**0,0**
	Петропавловск-Камчатский городской округ (ПКГО)	1 контур			
		Вода	428 409	121 384	5 025
		2 контур			
		Вода	72 751	95 248	24 689
	Итого по филиалу «Камчатские ТЭЦ»	**Вода**	**501 160**	**216 632**	**29 714**